



Comunicados	sua conta	Procedimentos	Relatórios	Sanções	Catálogo
Sair					15:45:07



Número da OC 102114100582023OC00002 - Itens
negociados pelo valor total
Situação AGUARDANDO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS

Ente federativo GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UC SECR. DESENV. ECONOMICO USP-INST.DE
ASTRONOMIA, GEO. C. ATMOSFERICA

Fase Preparatória Edital e Anexos Pregão Gestão de Prazos Atos Decisórios

03853966861 Maria Aparecida Filipe

[Voltar](#)

Pergunta

QUALIDADE DO AR

03/05/2023 12:43:14

ALPEN ENERGIA E REFRIGERAÇÃO LTDA me

Prezados, boa tarde

De acordo com o item 13 - QUALIDADE DO AR do edital, é obrigação da contratada apresentar semestralmente relatório de análise microbiológicas e físicoquímicas do ar interno.

Quantas amostras de coleta de análise da qualidade do ar se faz necessária para atender o contrato semestralmente?

Att.,

Resposta

Maria Aparecida Filipe

03/05/2023 15:44:57

A quantidade de amostras deve obedecer ao estabelecido no anexo da resolução Anvisa nº 09 :

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2003/rdc0009_16_01_2003.html

Atentar ao especificado no subitem 13.2 (14.2) do edital .

obs.: será publicado errata para correção da numeração dos sub itens do item 13 .

Secretaria de Gestão e Governo Digital do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ:
39.467.292/0001-02 - Política de Privacidade | Termos de Uso