



Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes Fale Conosco

Comunicados	sua conta	Procedimentos	Relatórios	Sanções	Catálogo
Sair					

16:29:50



Número da OC 102114100582023OC00002 - Itens
 negociados pelo valor total
 Situação AGUARDANDO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS

Ente federativo GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 UC SECR. DESENV. ECONOMICO USP-INST.DE
 ASTRONOMIA, GEO. C. ATMOSFERICA

Fase Preparatória Edital e Anexos Pregão Gestão de Prazos Atos Decisórios

03853966861 Maria Aparecida Filipe

[Voltar](#)

Pergunta

QUALIDADE DO AR

11/05/2023 11:06:28

CLIMATECNICA AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Prezados senhores,

Com relação ao item 13 do anexo I (Descrição do Objeto), que trata relatório de análise microbiológica do ar, a ser apresentado semestralmente, para melhor dimensionamento dos custos, solicitamos informar qual a quantidade de pontos/locais a serem analisados.

Atenciosamente,

Viviane Vasconcelos

Resposta

Maria Aparecida Filipe

11/05/2023 16:28:32

Essa questão já foi respondida nos esclarecimentos nºs 2 e 3 , que transcrevo novamente :

A quantidade de amostras deve obedecer ao estabelecido no anexo da resolução Anvisa nº 09 :

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2003/rdc0009_16_01_2003.html

Atentar ao especificado no subitem 13.2 (14.2) do edital .

obs.: será publicado errata para correção da numeração dos sub itens do item 13 .

Secretaria de Gestão e Governo Digital do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ:
39.467.292/0001-02 - Política de Privacidade | Termos de Uso